



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ \_\_\_\_\_  
ССПБ.ДЕ.ОП.032.В.00253

Зарегистрирован в государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 23.08.2006 г.

Действителен до 23.08.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**Профили из поливинилхлорида систем  
«GEALAN» белые для оконных и дверных блоков  
выпускаемые по ГОСТ 30673-99**

57 7200  
*код ОКП*  
3916 20 100 0  
*код ТН ВЭД*

*наименование продукции*

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

**НПБ 244-97 (группа горючести- Г3 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости- В2 по  
ГОСТ Р 30402-96; дымообразующая способность- Д3 по ГОСТ 12.1.044-89; токсичность-  
Т2 по ГОСТ 12.1.044-89).**

*(наименование нормативного документа)*

Сертификат распространяется на серийный выпуск  
*серийный выпуск, партия, единичное изделие*

Сертификат выдан **«GEALAN Fenster-Systeme GmbH», Hofer Strasse 80. D-95145  
Oberkotzau. Tel. +499286/77-0, fax +499286/77-22-22**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*

Изготовитель **«GEALAN Fenster-Systeme GmbH», Hofer Strasse 80. D-95145  
Oberkotzau. Tel. +499286/77-0, fax +499286/77-22-22**

*реквизиты предприятия, организации, адрес*



№ 0219797

Сертификат выдан на основании:

<b>Документ</b> <i>(наименование, номер, дата)</i>	<b>Исполнитель</b> <i>(наименование, регистрационный номер)</i>
<b>ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ</b> № 639/С-2005 от 24.08.2005 г.	<b>Независимая испытательная лаборатория пожаровзрывобезопасности ФГУП «ГНИИХТЭОС». Аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.030 от 09.12.2003 г.</b>

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

нормативного документа МЧС России «Положение о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия Системы. Форма, размеры и технические требования» приложение №2 к Положению о Системе сертификации в области пожарной безопасности, утверждённому приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 312.

Описание местонахождения знака соответствия

**Знак проставляется рядом с товарным знаком фирмы изготовителя**


В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Московского областного общественного учреждения Региональный сертификационный центр «ОПЫТНОЕ» (ОС МООУ РСЦ «ОПЫТНОЕ»), ССПБ.RU.ОП.032 от 28.06.2003 г., 105179, Московская область, г. Балашиха, 26 ЦНИИ МО РФ, т. 725 38 99, т/ф. 524 06 40.

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес*




Руководитель органа по сертификации

  
подпись

**А.А. Дайлов**  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

**Д.И. Ежов**  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.